

Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 1)

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 1)		Stromnetz Weiden i.d.OPf. GmbH & Co. KG		
Netz und Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt*	Lastgang	
Umspannebene HöS/HS	0	-		
Netzebene HS **)	0	-		
Umspannebene HS/MS	0	-		
Netzebene MS	20.971	21.11.2017 11:15		
Umspannebene MS/NS	1.110	12.12.2017 10:45		
Netzebene NS	5.796	12.12.2017 10:30		
Gesamt	27.764	21.11.2017 11:15		
*) Beginn der Viertel Stunde **) teilweise fiktiv, 110-kV-Sammelschiene Stand: 04.18				

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (Rückspeisung berücksichtigt)		Stromnetz Weiden i.d.OPf. GmbH & Co. KG		
Netz und Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt*	Lastgang	
Umspannebene HöS/HS	0	-		
Netzebene HS **)	0	-		
Umspannebene HS/MS	0	-		
Netzebene MS	20.971	21.11.2017 11:15		
Umspannebene MS/NS	1.110	12.12.2017 10:45		
Netzebene NS	5.796	12.12.2017 10:30		
Gesamt	27.764	21.11.2017 11:15		
*) Beginn der Viertel Stunde **) teilweise fiktiv, 110-kV-Sammelschiene Stand: 04.18				