

# Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

Stromnetz

Weiden i.d.OPf. 

Stand April 2026

Jahreshöchstlast		
Netz- und Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt *)
Umspannebene HöS/HS	-	-
Netzebene HS **)	-	-
Umspannebene HS/MS	-	-
Netzebene MS	19.749	02.07.2025 10:45
Umspannebene MS/NS	525	24.11.2025 11:15
Netzebene NS	5.470	08.12.2025 10:00
Gesamtnetz	24.861	05.02.2025 10:30

Jahreshöchstlast (Rückspeisung berücksichtigt)		
Netz- und Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt *)
Umspannebene HöS/HS	-	-
Netzebene HS **)	-	-
Umspannebene HS/MS	-	-
Netzebene MS	19.749	02.07.2025 10:45
Umspannebene MS/NS	525	24.11.2025 11:15
Netzebene NS	5.470	08.12.2025 10:00
Gesamtnetz	24.861	05.02.2025 10:30

\*) Beginn der Viertelstunde

\*\*\*) teilweise fiktiv, 110 kV Sammelschiene